



ПЕРЕЧЕНЬ

работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации оперативным (оперативно-ремонтным) персоналом в течение одной смены на электрооборудовании до 1000В (п. 2.4.1. « Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок)

№ п/п	Виды работ	Группа по ЭБ	Состав бригады
1.	Отсоединение, присоединение кабеля, проводов электродвигателя и другого электрооборудования	III	Единолично
2.	Ремонт рубильников, автоматических выключателей, магнитных пускателей, контакторов, пусковых кнопок и аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов	III	Единолично
3.	Ремонт отдельных электроприемников (электродвигателей, электронагревателей, электрокалориферов).	III	Единолично
4.	Ремонт отдельно расположенных распределителей, магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин	III	Единолично
5.	Замена предохранителей напряжением до 1000 В	III	Единолично
6.	Ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников расположенных на высоте не более 2,5 метров	III	Единолично
7.	Ремонт и монтаж электропроводок на территории, в служебных помещениях, складах и мастерских	III	Единолично
8.	Ремонт цепей заземления электроустановок	III	Единолично
9.	Ремонт, подключение и отключение в силовых электроустановках передвижных и переносных электроприемников	III	Единолично
10.	Снятие и установка электросчетчиков и других приборов и средств измерений	III и IV	Не менее 2 чел.
11.	Снятие показаний с электросчетчиков и других измерительных приборов, установленных на щитах управления и в РУ	III	Единолично
12.	Чистка изоляторов, протяжка болтовых соединений в распределительных щитах и в местах соединения электропроводок	III	Единолично
13.	Возобновление надписей, знаков безопасности, установка плакатов на кожухах электрооборудования и ограждениях	III	Единолично
14.	Расчистка от снега дорог и проходов, скашивание травы, уборка электропомещений и территорий электроустановок до постоянного ограждения	I	Под надзором работника с III гр
15.	Работы, связанные с монтажом, демонтажом кабельных линий (копка траншей, укладка силовых кабелей и т. д.) без применения механизмов	III	Единолично
16.	Покраска оборудования (электрических шкафов, ограждения и т.п.).	III	Единолично

Все работы оформляются с записью в оперативном журнале перед началом работ, с указанием времени начала работ и ее окончания. Подготовку рабочего места осуществлять теми же работниками, которые в дальнейшем выполняют необходимую работу.

	Должность	ФИО	Подпись
Разработал:	зам. директора по АХЧ	Н.Р. Угрюмова	
Согласовано:	юрисконсульт	Е.В. Игнатьев	
	специалист по охране труда	А.Р. Теплицкий	