

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Республики Крым
«Феодосийская санаторная школа-интернат»

СОГЛАСОВАНО
Председатель
первичной
профсоюзной
организации

С.Н.
Артюшенко
«28».08.2024 г. № 314

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГБОУ РК «Феодосийская
санаторная школа-интернат»
«28».08.2024 г. № 314

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
в гладильной

ИПБ-19-2024

Феодосия
2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00db116d8cb7485aa11c653f1043b7ecfd
Владелец: Калинина Ирина Васильевна
Дата подписи: 28.02.25 11:25
Действителен: с 2024-07-04 до 2025-09-27

1. Общие положения инструкции

1.1 Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает требования пожарной безопасности в гладильной ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат», определяющая порядок работы и содержания гладильной в целях обеспечения пожарной безопасности и безопасной эвакуации в случае пожара.

1.2 Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в гладильной разработана исходя из специфики пожарной опасности зданий и помещений школы, в частности гладильной, а также оборудования, имеющегося в ней, согласно:

- Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 24 октября 2022 года, вступившими в силу с 1 марта 2024 года (Постановление Правительства РФ N 1885 от 24.10.2022);

- Федеральному Закону от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями от 19 октября 2023 года;

- Федеральному закону от 30 декабря 2009г №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" с изменениями от 02.07.2013г;

- Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 25 декабря 2023 года.

1.3 Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в гладильной определяет главные требования пожарной безопасности к содержанию помещений гладильной, нормы и правила поведения работников гладильной с целью обеспечения эффективной противопожарной защиты.

1.4 Работник гладильной обязан проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже, чем один раз в полугодие, строго соблюдать правила и требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим в помещении.

1.5 Рабочий гладильной должен при возникновении пожара принять все зависящие от него меры по эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара.

1.6 Вся деятельность в гладильной проводится согласно регламентам, правилам технической эксплуатации оборудования и иной утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документации.

1.7 Всякое нарушение требований противопожарной защиты и приведенной инструкции о мерах пожарной безопасности в гладильной влечет за собой уголовную, административную, дисциплинарную или другую ответственность соответственно действующему законодательству Российской Федерации.

2. Функциональные характеристики гладильной и специфика пожарной опасности

2.1 В гладильной ведутся производственные работы: глажка белья. Хранение постельного белья, спецодежды, и т.п.

2.2 К главным пожароопасным факторам гладильной относятся:

- чрезмерное количество белья;
- мягкий инвентарь (белье, матрасы).

2.3 Пожароопасные свойства, веществ и материалов:

- белье, полотенца, матрасы, спецодежда - горючие материалы. Легко возгораются от искр и огня. Возгорание может произойти после длительного невидимого тления. При увлажнении и хранении в стопках могут самовозгораться. Тушить с помощью углекислотных, порошковых огнетушителей, воды;

- упаковочный горючий материал. Горючая тара: тканевые и полиэтиленовые мешки;

- в помещении гладильной обязательно должна вывешиваться табличка с указанием категории помещения по взрыво-пожаро-опасности, табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны. У входа в гладильную должны вывешиваться: табличка с указанием ответственных лиц за противопожарную безопасность, а на открытом месте в помещении -

инструкция по противопожарной защите.

3. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в гладильной

3.1 Зам. директора по АХЧ, ответственный за пожарную безопасность в гладильной, обязан:

- строгое соблюдение всех требований пожарной безопасности, выполнение предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц пожарной охраны по гладильной;
- разработку и осуществление мер по обеспечению пожарной защиты в гладильной;
- обучение работников гладильной необходимым мерам пожарной безопасности;
- помещение гладильной огнетушителями согласно нормам и требованиям противопожарной защиты;
- проходить обучение по программам противопожарного инструктажа;
- наличие инструкции о действиях рабочих гладильной по эвакуации в случае пожара, наличие планов путей эвакуации при пожаре.

3.2 Работник, ответственный за пожарную безопасность, должен:

- обеспечить присутствие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях гладильной;
- обеспечить исправность знаков пожарной защиты, в том числе обозначающих пути эвакуации людей и эвакуационные выходы;
- обеспечить наличие планов эвакуации на случай пожара в гладильной;

3.3 Рабочий гладильной должен:

- строго соблюдать требования пожарной безопасности в гладильной, поддерживать противопожарный режим согласно требованиям инструкции о мерах пожарной безопасности в гладильной и Правил пожарной безопасности в Российской Федерации;
- осуществлять контроль состояния используемого оборудования, своевременного выполнения планового профилактического ремонта оборудования.
- не хранить горючие материалы, отходы, упаковки и контейнеры в цехах и на путях эвакуации;
- постоянно держать в чистоте и исправном состоянии технологическое и электрическое оборудование.
- соблюдать требования объектовой инструкции о мерах пожарной безопасности в части, его касающейся;
- уверенно знать правила и порядок вызова пожарной охраны;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- окончив работы закрыть окна, отключить электрические приборы, выключить электрическое освещение, закрыть двери, сдать ключ дежурному.

4. Порядок содержания помещений гладильной и путей эвакуации

4.1 В помещении гладильной должна постоянно поддерживаться чистота.

4.2 Противопожарные системы и установки (АПС) в гладильной необходимо постоянно содержать в исправном рабочем состоянии и в соответствии с проектной документацией.

4.3 Мусор и отходы необходимо систематически выносить (вывозить) на предназначенные для этого участки.

4.4 Выходы из гладильной к эвакуационным путям нужно держать постоянно свободными и ничем не загромождать.

4.5 В гладильной запрещено устанавливать решетки, жалюзи и похожие на них несъемные защищающие от солнца, декоративные и архитектурные устройства на окнах.

4.6 В гладильной можно размещать только лишь необходимое технологическое оборудование.

5. Пожарная безопасность в гладильной при использовании электрического оборудования

5.1 В гладильной категорически запрещено:

- пользоваться розетками, выключателями, рубильниками, удлинителями, иными электро-установочными изделиями, имеющими неисправности, поврежденные или самодельные;
- использовать электрические провода и кабеля с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться светильниками со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника;
- эксплуатировать гладильную машину без заземления и диэлектрического коврика на полу;
- использовать электрические утюги и иные электрические нагревательные приборы, без устройств тепловой защиты, не имеющих подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих возможность возникновения пожара;
- подключать, отключать гладильные машины, электроутюги, иное электрооборудование и притрагиваться к ним в ходе работы мокрыми руками;
- проводить работы на гладильном оборудовании при снятых панелях или открытых стенках, закрывающих доступ к нагревающимся частям, защита которых во время работы предусмотрена заводом-изготовителем;
- проводить глажку утюгом с неисправным терморегулятором или без него;
- оставлять без контроля подключенные к сети электроприборы и оборудование.

6. Порядок проведения осмотра и закрытия помещений гладильной по завершении работы

6.1 Рабочий гладильной по завершении работы обязан провести противопожарный осмотр, в том числе:

- выключить все электроприборы и оборудование, находящиеся в помещении гладильной, из электрической сети;
- убедиться в отсутствии бытового мусора в помещении;
- провести проверку на наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также на возможность беспрепятственного подхода к ним;
- запереть все окна и фрамуги;
- провести проверку и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

6.2 При выявлении работником любых неисправностей необходимо поставить в известность о случившемся зам. директора по АХЧ.

6.3 В случае наличия противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещается.

6.4 После ликвидации (при необходимости) недочетов, сотрудник обязан закрыть помещение гладильной.

Инструкцию разработал
специалист по охране труда

Н.Ф. Маландий

Лист ознакомления

[illegible]

--	--	--	--	--	--